

Главное управление  
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области  
(ГУ МЧС России по Свердловской области)

Отдел надзорной деятельности города Каменска - Уральского, Каменского  
городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области  
(наименование органа государственного надзора)

**Предписание № 180/1/1, №180/1/2**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении**  
**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по**  
**предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад № 89»

Заведующей Детским садом №89 Хужиной Галине Васильевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского город-  
ского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Аверинского В.В. Отдел над-  
зорной деятельности и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Свердловской области, № 180 от «12» ноября 2019 г.

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период  
« 19 » ноября 2019г. с 10 час. 45 мин. до 12 час. 45 мин.; « 21 » ноября 2019г. с 13 час. 00 мин. до 17  
час. 00 мин.; « 27 » ноября 2019г. с 10 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.; « 04 » декабря 2019г. с 14 час.  
00 мин. до 15 час. 00 мин.;

проведена проверка начальником ОНДиПР ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского город-  
ского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Якимовой Ольгой Леонидовной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего  
(-их) проверку,

Детский сад №89 по адресу: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. Центральная, 16

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим Детским садом №89 Хужиной Галиной Васильевной, заведующим хозяйст-  
вом Кырчиковой Татьяной Викторовной

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необхо-  
димо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	руководитель организации не обеспечил автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции	(ФЗ РФ от 27.12.2002г. № 184 – ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1. ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ст. 6, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.12.2020	

		п. 6.24, п. 7.19);	
2	часть помещений первого этажа, второй этаж не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (не достаточное количество звуковых пожарных оповещателей, в наличии один)	(ФЗ РФ от 27.12.2002г. № 184 – ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1. ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ст. 6, ст. 54; ст. 84, п.1, п.4, п.5, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. п. 4.8, Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 61);	01.12.2020
3	отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом с первого этажа (помещения №1 по техническому паспорту инв. номер 7479\01/27-00 на 25.12.2008г) здания детского сада не посредственно наружу	(ФЗ РФ от 27.12.2002г. № 184 – ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1. ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ст. 6, ст. 54; ст. 84, п.1, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. п. 5.3, Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 61);	01.12.2020
4	руководитель организации не обеспечил открывание дверей пожарных шкафов на 90 градусов (ПК №2, ПК №4, ПК №5)	(Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 57);	01.12.2020
5	на дверях помещений (расположенного в бассейне № 53, №54 по техническому паспорту инв. номер 7479\01/27-00 на 25.12.2008г) (по факту эксплуатируется, как склад), (в прачечной №43 по техническому паспорту инв. номер 7479\01/27-00 на 25.12.2008г) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 27, СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» п. 4.2 приложение Б; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 20)	01.12.2020
6	в помещениях (№ 20 (хозкладовка категория В-2), №35 (склад категория В-2), №5 (электрощитовая) № 54 (по факту эксплуатируется как склад), 43 (прачечная) по техническому паспорту инв. номер 7479\01/27-00 на 25.12.2008г)	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 27, ст. 87 п. 6, п. 7, ст. 88 п. 1, п. 2, п. 3 таблица 23 и 24, СП 2 13130.2012 «Системы протитвопожарной защи-	01.12.2020

отсутствуют противопожарные двери в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости от помещений с другим классом функциональной пожарной опасности

ты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.4.20, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п.5.2.6);

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **декабре 2020 г.** (квартал, месяц).

Начальник ОНД и ПР ОНД и ПР г. Каменска – Уральского,  
Каменского городского округа УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Якимова Ольга Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«04» декабря 2019г.

Предписание для исполнения получил:

*Якимова*  
(подпись)

*Якимова*  
Якимова  
(должность, фамилия, инициалы)

«4» *декабрь* 2019 г.

Телефон доверия: МЧС России 8-499-216-99-99, ГУ МЧС России по Свердловской области 8-343-262-99-99